



检 验 报 告



扫一扫查真伪



扫一扫关注我们

报 告 编 号： QGJ20230978

产 品 名 称： 管材管件（PP-R环保型 冷热水管道系列）

被抽样销售者： 温州市龙湾蒲州银旺五金商行

标 称 生 产 者： 温州濠门管业有限公司（标称）

委 托 单 位： 温州市市场监督管理局

任 务 名 称： 2023年温州市流通领域产品质量监督抽查复
检





宁波市产品**食品质量**检验研究院
(宁波市纤维检验所)

宁波市产品质量检验研究院(宁波市纤维检验所)

检 验 报 告

报告编号: QGJ20230978

产品 标称 信息	名 称	管材管件 (PP-R环保型 冷热水管道系 列)	商 标			
	规格型号	S3.2 dn25×3.5mm PN:2.0MPa	质量等级	合格品		
	执行标准	GB/T 18742.2-2017				
	生 产 者	温州濠门管业有限公司 (标称)				
被抽 样销 售者 信息	销 售 者	温州市龙湾蒲州银旺五金商行				
	地 址	浙江省温州市龙湾区蒲州街道温州大道508号温州广 纳五金装饰市场南区一楼19排102号	联系电话	15869625352		
抽样 信息	抽样单位	温州市质量技术监督科学研究院				
	抽样数量	16米	备样数量	5米		
	抽查通知书 编号	(2023)温市监监查通字第1404号	封样状态	包装完好、封条完整		
检验 信息	检验依据	GB/T 18742.2-2017《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分: 管材》				
	判定依据	《温州市冷热水用聚丙烯管材管件产品质量监督抽查实施细则(2023年版)》				
	检验日期	2023年12月18日~2023年12月26日				
	检验结论	依据《温州市冷热水用聚丙烯管材管件产品质量监督抽查实施细则(2023年版)》要求,对 所抽样品的3个项目进行了检验,检验结果符合要求。检验结论:所检项目符合本次监督抽 查要求。 				
备注	温市监异受[2023]02010号。					

编制:

蔡嘉坤

审核:

邵丽萍

批准:

蒋仲义

检 验 报 告

报告编号: QGJ20230978

样品描述和检验说明

一、样品描述

包装完好, 外观完好; 白色, S3.2, dn25×3.5mm, PN=2.0MPa。

二、检验日期

2023年12月18日~2023年12月26日

三、检验地点

宁波市高新区江南路1588号D座

四、检验说明

无。

五、判定原则

经检验, 检验项目中任一项或一项以上不合格, 判定被抽查产品为“不合格”。



宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所)

检 验 报 告

报告编号: QGJ20230978

序号	检验项目	标准(技术)要求	检验结果	单项结论
1	静液压强度 (95°C, 22h)	温度为 95°C, 静液压应力 4.3MPa, 试验时间 22h, 试样应无破裂、无渗漏。	无破裂、无渗漏	符合
2	氧化诱导时间 (210°C)	≥20min	41.4min	符合
3	熔体质量流动速率	试验温度: 230°C 砝码质量: 2.16kg ≤0.5g/10min	0.27g/10min	符合

以下空白



宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所)

检 验 报 告

报告编号: QGJ20230978

样品图片



声 明

- 1、本机构保证检测的公正性、独立性和诚实性，对报告中的检测数据负责，报告中由委托方提供的信息的真实性由委托方负责。
- 2、本报告无编制（主检）、审核、批准等人员签字无效；本报告涂改无效。
- 3、本报告未加盖本机构红色“检验检测专用章”或单位公章、骑缝章无效；报告复印件未重新加盖本机构红色“检验检测专用章”或单位公章、骑缝章无效。
- 4、本机构接受的委托送检样品，其代表性和真实性由委托方负责。本机构对委托方提供的检测样品及相关技术资料保密并保护所有权。
- 5、本报告的检验数据和结果仅对送检样品负责。委托方若对本报告有异议，应在收到报告之日起（寄送报告的，以签收日期为准）十个工作日内向本机构提出，逾期不再受理（特殊样品除外）。政府行政管理部门下达的抽检监测等指令性任务，被检方对抽检结果有异议时，应按政府行政管理部门文件规定及国家相关法律、法规进行。
- 6、本报告各页均为报告不可分割的部分，使用者单独抽出某些页导致误解或用作不当宣传等其他用途而造成的任何不良后果，本机构不承担相应的法律责任。
- 7、本机构对产品标识的检验不包括内容真实性的核查。
- 8、本报告的检验结论，不证明未经检验的项目或功能是否符合有关要求。
- 9、本报告不得用于宣传等商业用途。

院本部地址：宁波市高新区江南路1588号D座

检验中心地址：宁波市高新区江南路1588号D座

邮编：315048

电话：0574-55126618 0574-88396223

电话：0574-87878625

传真：0574-87879216

网址：<http://www.nbzjy.cn>

